

Типовые рекомендации с дальнейшим порядком действий при включении прибора учета в АСКУЭ, находящегося на балансе РУП «Минскэнерго».

Для включения прибора учета в АСКУЭ, находящегося на балансе РУП «Минскэнерго» необходимо:

1) Произвести процедуру проверки правильности параметризации приборов учета и внесения пароля от несанкционированного доступа по объектам Минска и Минского района по адресу: г. Минск, ул. Омелянюка, д. 17 (по объектам Минской области - в межрайонных отделениях филиала «Энергосбыт»).

2) Обеспечить установку приборов учета электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и оборудования АСКУЭ в соответствии с ПСД и требованиями НПА (ТКП 339-2022, СН 4.04.01-2019, СП 4.04.04-2023, ГОСТ 32397-2020 и т.д.).

3) Выполнить монтажные работы по подключению приборов учета, оборудования АСКУЭ к электрической сети, а также, при необходимости, монтаж и подключение витой пары к приборам учета и оборудованию АСКУЭ.

4) Письменно обратиться в филиал «Энергосбыт» о необходимости наладки прибора учета в состав АСКУЭ.

*После обращения, сотрудники филиала «Энергосбыт» выполняют техническое обследование объекта, для определения возможности выполнения наладочных работ по включению прибора учета в АСКУЭ.*

5) Произвести оплату наладки в соответствии с договором.

*После оплаты, сотрудники филиала «Энергосбыт» выполняют интеграцию прибора учета в состав АСКУЭ.*

6) Письменно обратиться в филиал «Энергосбыт» о допуске АСКУЭ в опытную эксплуатацию с предоставлением следующих документов:

- 1) технические условия на электроснабжение;
- 2) однолинейная схема электроснабжения;
- 3) структурная схема АСКУЭ;
- 4) паспорт на прибор учета, измерительные трансформаторы тока (при наличии);
- 5) акт готовности электромонтажных работ.

*Сотрудники филиала «Энергосбыт» осуществляют допуск АСКУЭ в опытную эксплуатацию в соответствии с требованиями ТКП 308-2022.*

Контактное лицо для заключения договора на наладку прибора учета силами филиала «Энергосбыт» – специалист службы АСКУЭ филиала «Энергосбыт» (8-017-293-83-45).

Контактное лицо для консультации по необходимому типу приборов учета электрической энергии и оборудованию АСКУЭ по объектам Минска и Минского района – специалист службы АСКУЭ филиала «Энергосбыт» (8-017-293-83-62) (по объектам Минской области – лицо, назначенное ответственным по эксплуатации АСКУЭ в межрайонном отделении филиала «Энергосбыт»).